


ACİL ÇAĞRI BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel özellikleri

1. Çağrı butonu kablosuz olmalı.
2. Kalem pille çalışır özellikte olmalıdır.
3. Duvarda monte edilebilir özellikte olmalı (hem yapıştırmalı hemde vidalı olmalıdır)
4. Zil sesi en az 5 (beş) zil sesi olmalıdır.
5. WC ipli çağrı Butonu ile Sesli ve Renkli ışıklı Uyan Lambasından oluşmalı,
6. Çalışmada ipin çekilmesi ile çağrı başlatma ve buton üzerinde çağrı sonlandırma iptal tuşu olmalı.
7. İp boyu 120 cm'den az olmamalı yere kadar düz bir şekilde sarkması için ağırlık olmalı.
8. Ünite üzerinde ACİL DURUMDA İPİ ÇEKİNİZ ibaresi olmalı.
9. Ünite Üzerinde Hijyenik açıdan membran etiketli olmalıdır. Etiket Üzerinde engelli yardım işareti bulunmalı.
10. Rutubetli alanlarda kullanıma uygun olacak.
11. Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı ABS plastik olacak.
12. Çağrı sistemi 2 yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalı.

07-08-2026
İsmail ÖZARSLAN
Ayniyat Saymanı


Yakup OK
V H K İ


Yenal AKI
Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü
